



В ОАО «Петербургская сбытовая компания»

От ген. директора Пустобоярова
Александра Валерьевича
Общество с ограниченной
ответственностью «Земляничные
поляны»

СПРАВКА

Технические условия для технологического присоединения к электрическим сетям согласно договора № ОД-ГТЭС-14204-14/21972-Э-14 от 28 августа 2014г. для электроснабжения земельного участка (заявитель ООО «Земляничные поляны»), расположенного в Ленинградской области, Ломоносовском районе, МО «Пениковское СП» ЗАО «Плодоягодное» у д. Сойкино, кад. №47:14:02-03-006:0052 с присоединяемой мощностью 100кВт (ввод трехфазный) от ВЛ-6 кВ Ф-12 ПС «Гидроприбор» оп. №54, от новой КТП №4598 (опосредованное присоединение к отпайке 6кВ, через сети, находящиеся на балансе ООО «Земляничные поляны» построенной по заявке №13-27378) по третьей категории надежности.

выполнены **ПОЛНОСТЬЮ**

Граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности определена на контактных соединениях отпайки 6 кВ Ф-12 ПС «Гидроприбор» в сторону энергопринимающих устройств потребителя на опоре № 54 (опосредованное присоединение к отпайке 6кВ, находящейся на балансе ООО «Земляничные поляны»).

Основной источник питания ВЛ-6 кВ Ф-12 ПС-«Гидроприбор».

Директор филиала ОАО «Ленэнерго»
Гатчинские Эл.Сети

Филиал ОАО «Ленэнерго»
Гатчинские
электрические сети

300, Гатчина, ул. К. Маркса, д. 73А
Тел.: 8 (813) 74-66-66

Кравченко И.В.

Начальник ЛРЭС

Филиал ОАО «Ленэнерго»
Гатчинские электрические сети
Ломоносовский
район электрических сетей
189512, г. Ломоносов, ул. Дегтярева, д. 4А
Тел.: 423-00-48

Завацкий А.В.

Исп. Белогорцева И.Р. Исх № 512